



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ул. Гороховая, д. 63/2, лит. А, Санкт-Петербург, 191180
Тел. (812) 335-59-44 Факс 458-54-19
E-mail: peterburggaz@pgaz.spb.ru
http: www.peterburggaz.spb.ru
ОГРН 1047833005406
ИНН 7838017541 КПП 783801001

Главе Администрации
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

А.О. Кондрашову

14.12.2023 № 07-92521/23
на _____ от _____

О нарушении минимально допустимых
расстояний при строительстве жилых
домов (МО Низинскте с.п., тер.
Затейливое)

Уважаемый Алексей Олегович!

Настоящим письмом сообщаю Вам, что при выполнении технического обслуживания распределительного газопровода среднего давления $d=159$ мм (1990 года ввода в эксплуатацию), проложенного по улице Братьев Горкушенко и посредством которого осуществляется газоснабжение жилых домов, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, МО «Низинское сельское поселение», территория ДНП «Затейливое», было обнаружено, что без согласования проектов, вызова ответственного представителя ООО «ПетербургГаз» и получения соответствующего разрешения на выполнение земляных работ в охранной зоне указанного газопровода производятся работы по строительству жилых домов с устройством фундамента и установке ограждений земельных участков, что противоречит п.5.1.4 «Строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 №123.

В соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878, вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода. Запрещается огораживать и перегораживать охранную зону, устанавливать временные здания и сооружения, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей, складировать строительные и другие материалы, препятствовать доступу персонала эксплуатационных

организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей.

Кроме того, в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» необходимо обеспечить расстояние от фундаментов зданий и сооружений до газопровода среднего давления **не менее 4,0 метров.**

По факту выявленных нарушений владельцам домов были направлены Уведомления (Приложение № 1).

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с законодательством РФ газопровод среднего давления относятся к категории опасных производственных объектов. Проведение работ без согласования и разрешения эксплуатирующей организации, невыполнение требований эксплуатирующей организации – факторы, не обеспечивающие безопасную эксплуатацию сетей газораспределения, наличие которых может привести к аварийной ситуации и создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

В связи с вышеизложенным прошу довести информацию до граждан о необходимости соблюдения требований и правил сетей газораспределения при строительстве частных домов и строений, с целью обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения территории ДНП «Затейливое» и оказать содействие по вопросу устранения нарушений охранной зоны распределительного газопровода среднего давления $d=159$ мм.

Приложения:

1. Копии уведомлений – на 3л;
2. Фотофиксация – на 2л.

Заместитель генерального
директора - главный инженер

О.Г.Миронов

Д.В.Федорова
+7 (812) 458 54 15, доб. 2416

Р. 21 - 02 - 20 - 01
ООО «ПетербургГаз»

Управление № 2

г. Петергоф, ул. Прогонная д. 29 612-05-43

адрес, телефон

« 31 » 05 2023г.

Уведомление № 38

Выдано: собственнику земельного участка

по адресу Санино. Кад. № 47:14:30205:517

наименование организации, должность, Ф.И.О. (полностью) лица получившего уведомление

На основании требований ГОСТ 34741-2021 Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа. "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" СП 42-101-2003; «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» СП 62.13330.2011; Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878; Постановления Правительства РФ от 21 июля 2008 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»; Распоряжения ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2016 г. №5 «Об утверждении правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга»

Прошу устранить выявленные нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Наименование мероприятий, подлежащих выполнению	Срок выполнения
1.	Ведется строительство дома без согласования с ООО "ПетербургГаз".	Обратиться в ООО "ПетербургГаз" для согласования проекта дома.	Срочно!

Об устранении нарушений прошу сообщить в ООО «ПетербургГаз» письменно. При неустранении нарушений в срок информация будет направлена поставщику газа, СЗУ Ростехнадзора и в ГАТИ.

Уведомление выдал: нач. участка Лаптева Л.В. /

должность, Ф.И.О., подпись

Уведомление получил _____

Ф.И.О., подпись

ООО «ПетербургГаз»

Управление № 2

г. Петергоф, ул. Прогонная д. 29 612-05-43

адрес, телефон

« 15 » 06 2023г.

Уведомление № 44

Выдано: владельцу земельного участка Александрову Юрию Владимировичу
наименование организации, должность, Ф.И.О. (полностью)

по адресу: Санино кад 47:14:0302005:1614

лица получившего уведомление

На основании требований ГОСТ 34741-2021 Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа. "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" СП 42-101-2003; «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» СП 62.13330.2011; Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878; Постановления Правительства РФ от 21 июля 2008 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»; Распоряжения ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2016 г. №5 «Об утверждении правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга»

Прошу устранить выявленные нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Наименование мероприятий, подлежащих выполнению	Срок выполнения
1.	ООО «ПетербургГаз» доводит до Вашего сведения, что при обходе трассы газопровода по адресу: Санино кад.47:14:0302005:1614 в охранной зоне подземного газопровода среднего давления построен дом без согласования с ООО «ПетербургГаз	Обратиться в ООО «ПетербургГаз» для согласования и переноса дома из охранной зоны газопровода, или выноса газопровода из пятна застройки Конт. тел. 612-05-35	Срочно
	Приложение схема		

Об устранении нарушений прошу сообщить в ООО «ПетербургГаз» письменно. При неустранении нарушений в срок информация будет направлена поставщику газа, СЗУ Ростехнадзора и в ГАТИ.

Уведомление выдал мастер Нилова Е.И.

Уведомление получил Иванов Иван Иванович

Ф.И.О., подпись